

Акционерное общество «Российский концерн
по производству электрической и тепловой энергии
на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»

«Калининская атомная станция»

(Калининская АЭС)

г. Удомля, Тверской обл., 171841

тел.: коммутатор(48255) 5-18-64, 5-43-74;

факс: (48255) 5-45-91

rosenergoatom.ru, e-mail: knpp@knpp.ru

ОКПО 08614411 ОГРН 5087746119951

ИНН 7721632827 КПП 11691643001

21.03.2017

№ 9/2014-ГИС/1001

На № _____ от _____

О направлении отзыва

о продукции

ООО «Каланча»

Генеральному директору

В.И. Селиверстову

ул. Железнодорожная, д.22/1

г. Сергиев Посад, МО, 141313

kalancha@kalancha.ru

Уважаемый Владимир Иванович!

Модули порошкового пожаротушения «ViZone»-8 установлены на объектах Калининской АЭС в феврале-марте 2016 года. Опыт эксплуатации модулей порошкового пожаротушения «ViZone» на Калининской АЭС ограничивается монтажом и эксплуатацией в режиме «автоматика».

При монтаже модульных установок, ни каких сложностей, нареканий и проблем не наблюдалось. Модули интегрированы в действующую систему АПТ на основе пожарных извещателей ИП 103-5/2 и ИП 101-4 и прибора «Кристалл-ЗП».

За время работы (1 год) нареканий нет. Срабатываний системы пожаротушения с модулями «ViZone» за период эксплуатации не было.

Замена существующих систем порошкового пожаротушения объектов концерна «Росэнергоатом» (при окончании срока эксплуатации) на модули «ViZone» снизит затраты на проведение ТО и Р системы, перезаправку модулей огнетушащим веществом.

Главный инженер



А.Е. Дорофеев

ЭЦ,

М.Г. Зубарев

(48255) 6-76-55