



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Центральной проезд, 3, Москва, 109012
Тел: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телефакс: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

27 МАР 2012

№ 1922-1094

На №

293

от 20.12.2011

Заключение по результатам
рассмотрения специальных
технических условий

Генеральному директору
ООО «Каланча»
О.А. Просолупову

ул. Железнодорожная, 22/1
г. Сергиев Посад, МО, 141315

Рассмотрев на заседании Нормативно-технического совета ДНД МЧС России (протокол заседания от 21.03.2012 г. № 4) мероприятия, принятые в «Установки газопорошкового пожаротушения автоматические для защиты резервуаров с нефтью и нефтепродуктами типа РВС и РВСП. Технические условия», Департамент надзорной деятельности МЧС России согласовывает указанные технические условия в качестве документа, подтверждающего соответствие объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

- Приложение 1. Заключение Нормативно-технического совета ДНД МЧС России (протокол заседания от 21.03.2012 г. № 4) по согласованию не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности на 2-х листах.
2. «Установки газопорошкового пожаротушения автоматические для защиты резервуаров с нефтью и нефтепродуктами типа РВС и РВСП. Технические условия», на _ листах (прошнурованные и заверенные штампом «Согласовано письмом ДНД МЧС России»).

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора Департамента
надзорной деятельности

А.Н. Гилетич